

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant (QB13) /

Block slabs or grooved plates for floor heating and cooling systems

N° 163-280 V3



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name**ROTH France**78 RUE AMPERE
77400 LAGNY SUR MARNE
FranceSite
Site**KNAUF INDUSTRIES OUEST**Zone du Haut Montigné
35370 TORCE
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name**ROTHERM ICE**Conformité
Conformity

Résistance thermique et classement selon la norme NF DTU 52.10 :

- Comportement sous charge
- Charge admissible d'exploitation et réduction totale d'épaisseur à 10 ans
- Spécificité d'utilisation pour plancher chauffant et/ou acoustique



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 163-280 V3 du 12/03/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 163-280 V2

Décision d'admission initiale 514-163-280 du 20/04/2015

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done atDate de décision : **12/03/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**
WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant

(QB13) / Block slabs or grooved plates for floor heating and cooling systems

N° 163-280 V3

Publié le / Issued on : 12/03/2025



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Produit	ROTHERM ICE					
Épaisseur nominale de la semelle (mm)	26	43	59	72	82	103
Résistance thermique ((m ² .K)/W)	0,75	1,25	1,70	2,10	2,40	3,00
Classe de compressibilité selon NF DTU 52.10	SC1 a ₂ A Ch					

CSTB
le futur en construction

N° 163-280 V3

Date édition : 12/03/2025



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Géométrie des dalles : ROTHERM ICE

